



ZZP-2380-75/2019

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej realizacji inwestycji p.n. „Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - budowa nowego obiektu na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego”**

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 5:

W kontekście złożonych w dniu 28.10.2019 r. wyjaśnień oraz zmian w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 9.10.2019 r. - dalej „SIWZ”, z uwagi na brak definicji legalnych (dotyczy terminów: pracownia chemiczna, pracownia biologiczna, pracownia genetyki, pracownia diagnostyki, pracownia mikrobiologii) pojęć użytych w wymaganiach, wnioskujemy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie odnośnie możliwości uznania przez Zamawiającego opracowanej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie projektu laboratorium (spełnienie warunku określonego w pkt V.3.1.2 SIWZ).

UZASADNIENIE

Wykonaliśmy dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem projekt laboratorium - stacji badawczo-doświadczalnej dla potrzeb placówki naukowej (obiekt kategorii IX - budynek nauki i oświaty, laboratorium, placówka badawcza), w skład którego wchodziły pracownie - pomieszczenia o przeznaczeniu m.in. (oświadczamy, że nomenklatura oraz oznaczenia, przeznaczenie i wyposażenie stanowią cytaty z projektu budowlanego):

1. Pomieszczenie konserwacji (pom. nr. 0.16B) - w tym pomieszczeniu surowce i produkty spożywcze zostają poddane sterylizacji techniką zimnej plazmy. Wyposażenie: linia technologiczna na potrzeby sterylizacji surowców etc.
2. Pomieszczenie omlotu i separacji nasion (pom. nr 0.09) - w tym pomieszczeniu odbywa się młócenie prób materiału roślinnego pochodzącego z doświadczeń polowych, wazonowych, czy laboratoryjnych, a także czyszczenie i separowanie nasion. Wyposażenie: młocarnia laboratoryjna, stoły laboratoryjne etc.
3. Pomieszczenie mielenia (pom. nr. 0.08) - w tym pomieszczeniu odbywa się mielenie wysuszonych uprzednio prób materiału roślinnego przeznaczonego do dalszych analiz chemicznych. Wyposażenie: młynki laboratoryjne, młynki laboratoryjne wibracyjne, stoły laboratoryjne etc.
4. Pomieszczenie wstępnej obróbki materiału roślinnego (pom. nr. 0.15) - w tym pomieszczeniu próby korzeni pochodzące z doświadczeń polowych poddawane są wstępnej analizie biometrycznej. Wyposażenie: stoły laboratoryjne etc

W związku z powyższym wnosimy o udzielenie odpowiedzi w zakresie uznania wyżej opisanej dokumentacji projektowej w zakresie wymagań określonych w pkt V.3.1.2 SIWZ (w zakresie projektu pracowni chemicznej oraz biologicznej lub genetycznej lub diagnostycznej lub mikrobiologicznej), gdyż nie sposób zgodzić się z stanowiskiem, zgodnie z którym nazwa pomieszczenia nadana przez Zamawiającego przesądza o jego faktycznym charakterze. Bezspornym jest, że o charakterze danego pomieszczenia przesądza jego wyposażenie, układ projektowy oraz czynności, do których dane pomieszczenie jest przeznaczone w dokumentacji projektowej oraz jakie czynności są w związku z tym faktycznie w nim wykonywane. Istotnym jest również fakt, że Zamawiający określając pomieszczenia pracowni nie wskazał na przeznaczenie odpowiadające wprost przedmiotowi zamówienia, pozostawiając tę kwestię otwartą i określając wyłącznie wymagane przeznaczenie ogólne pomieszczeń pracowni w laboratorium (pracownia chemiczna oraz pracownia biologiczna lub pracownia genetyczna lub pracownia diagnostyczna lub pracownia mikrobiologiczna).

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Wyżej wymieniona dokumentacja w ocenie Wykonawcy spełnia wymóg zaprojektowania pomieszczeń pracowni chemicznej oraz biologicznej, zatem spełnia wymóg określony w pkt V.3.1.2 SIWZ. Mając na uwadze całokształt przedstawionych informacji, wnosimy o uznanie spełnienia wymagań stawianych przed Wykonawcą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się ze stanowiskiem wykonawcy, że nazwa pomieszczenia nadana przez Zamawiającego nie przesądza o jego faktycznym charakterze jak również z tym, że o charakterze danego pomieszczenia przesądza jego wyposażenie, układ projektowy oraz czynności, do których dane pomieszczenie jest przeznaczone.

Na podstawie przedstawionych informacji zawartych w uzasadnieniu do pytania wykonawcy, Zamawiający potwierdza, że wskazane w pytaniu projekty pracowni potwierdzają spełnianie warunku określonego w SIWZ w pkt. V.3.1.2, tir. 2, tj. w zakresie dotyczącym pracowni biologicznej lub genetyki lub diagnostycznej lub mikrobiologicznej.

Zamawiający nie może jednak potwierdzić, że wykonawca spełni warunek określony w SIWZ w pkt. V.3.1.2, tir. 1, tj. w zakresie dotyczącym pracowni chemicznej, gdyż żadne z opisanych w uzasadnieniu do pytania pomieszczeń (pracowni) - jego przeznaczenie i wyposażenie - nie wskazuje, że takie pomieszczenie (pracownia) było w zakresie opracowania projektowego. Wykonawca w pkt. 3 uzasadnienia do pytania jedynie sugeruje, istnienie pomieszczenia (pracowni) przeznaczonej do analizy chemicznej, jednakże zakres informacji podanych w uzasadnieniu do pytania nie wskazuje jednoznacznie, że była ona w zakresie opracowania projektowego.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu

insp. Piotr Moka

