



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, dnia 07.11.2019 roku

ZZP 2380-85/2019

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w zespole obiektów biurowo – sportowo – garażowych zlokalizowanych przy ul. Taborowej 22, w Poznaniu

Informuję¹, że w przedmiotowym postępowaniu wypłynęły zapytania do SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytań oraz udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Na pytanie 12 Zamawiający odpowiedział, że szpros ma być elementem ozdobnym i ma być naklejany na szybę. Aby to wykonać należy nakleić na szybę szpros od wewnątrz i od zewnątrz. Szpros naklejany od strony wewnętrznej, szczególnie na sali gimnastycznej może zostać uszkodzony i odpadnie. Poza tym można go oderwać - szczególnie z poziomu parteru - np. wejście do budynku (jako akt wandalizmu). Sugerujemy jednak, aby Zamawiający dopuścił rozwiązanie z szprosami międzyszybowymi, gdyż w tym przypadku jest to rozwiązanie trwalsze.

Odpowiedź Zamawiającego

Szpros należy wykonać jedynie jako element ozdobny - nakleić na szybie od strony zewnętrznej. Kształt i profil szprosu należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków, którego siedziba znajduje się w Poznaniu, przy ul. Plac Kolegiacki 17.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w Poznaniu

insp. Piotr Mąka

Wyk. w 1 egz.

Zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Opr. Jolanta Gałka – Tejszerska, tel. 061/ 84 127 52.

¹ Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)