3/1 +16 ℃
Φwym: 1258 W
3/2 +20 ℃
Φwym: 1564 W
3/3 +20 ℃
Φwym: 825 W
3/4 +20 ℃
Φwym: 837 W
3/5 +20 ℃
Φwym: 538 W
3/6 +20 ℃
Φwym: 754 W
3/7 +20 ℃
Φwym: 1422 W
3/8 +20 ℃
Φwym: 1354 W
3/9 +20 ℃
Φwym: 1229 W
3/10 +20 ℃
Φwym: 1347 W
3/11 +20 ℃
Φwym: 785 W
3/12 +20 ℃
Φwym: 839 W
3/13 +20 ℃
Φwym: 754 W
3/14 +20 ℃
Φwym: 1396 W
3/15 +20 ℃
Φwym: 2885 W
3/16 +20 ℃
Φwym: 860 W
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P10
P11
P13
V-Exact_II_p
21K/600 [720 mm]
21K/600 [800 mm]
21K/600 [600 mm]
21K/600 [520 mm]
21K/600 [1600 mm]
Grzejnik zasilić z istniejącego pionu zlokalizowanego w kominie.
KRATA
LEGENDA
Projektowana instalacja c.o - zasilanie
Projektowana instalacja c.o -powrót
Grzejnik płytowy firmy V&N COSMO kompaktowy
Zawór trmostatyczny V- Exact firmy T&A
Pion instalacji c.o.
USŁUGI PROJEKTOWE Wojciech Jankowiak
62-070 Gołuski, ul. Kwiatowa 8 tel. 512 074 744
Branża: Sanitarna
Faza: PB
Obiekt: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie - wymiana wewnętrznej instalacji c.o.
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2a Poznań
Inwestor:
Projektował: mgr inż. Wojciech Jankowiak upr. nr WKP/0278/PWOS/04 12.2012
Sprawdził: mgr inż.Irmina Ziółkowska upr. nr WKP/0358/POOS/09 12.2012
Adres obiektu: Pleszew ul. Kochanowskiego 6 dz. nr 784/3, arkusz 20
Skala: 1:50
Nr rys.: 4
Treść rysunku : Rzut 2 piętra