Układ sieci	Sieć TN-S
Napięcie znamionowe	230/400
Moc całkowita	29,81 kW
IEC Poles	
IEC Poles	



Identyfikacja urządzenia	Q1	OCHR	FR	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Identyfikacja zasilany									
Opis	Wyłącznik główny	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Lampki kontrolne	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda
Obwód - Moc	23,04 kW			1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Długość kabla	52 m			24 m	20 m	17 m	14 m	12 m	14 m
Przewód - Przekrój	5x1,5mm2			3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YKY			YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Typ izolacji kabla	0,6/1kV			450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V

Identyfikacja urządzenia	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15
Identyfikacja zasilany									
Opis	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda
Obwód - Moc	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,75 kW	1,5 kW
Długość kabla	19 m	27 m	33 m	22 m	15 m	10 m	23 m	13 m	22 m
Przewód - Przekrój	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Typ izolacji kabla	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V

Identyfikacja urządzenia	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24
Identyfikacja zasilany									
Opis	Gniazda	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie ze ściemnianiem	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator
Obwód - Moc	1,5 kW	0,63 kW	0,7 kW	0,56 kW	0,49 kW	0,28 kW	0,8 kW	0,7 kW	0,4 kW
Długość kabla	26 m	42 m	44 m	50 m	64 m	35 m	13 m	10 m	17 m
Przewód - Przekrój	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Typ izolacji kabla	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V

ROZDZIELNIA T2
OBUDOWA TYP Legrand XL3-160 Metalowa IP40 PODTYNKOWA



KPP Chodzież		Nr. projektu	KPP Chodzież	C		F			
T2		Nr. rysunku	E11	B		E			
				A		D			
		Data:	02.09.2013	Autor:	Andrzej Karoczyński	Nr. ekranu:	1 / 4		

KPP Chodzież		Nr. projektu	KPP Chodzież	C		F			
T2		Nr. rysunku	E11	B		E			
				A		D			
		Data:	02.09.2013	Autor:	Andrzej Karoczyński	Nr. ekranu:	2 / 4		

KPP Chodzież		Nr. projektu	KPP Chodzież	C		F			
T2		Nr. rysunku	E11	B		E			
				A		D			
		Data:	02.09.2013	Autor:	Andrzej Karoczyński	Nr. ekranu:	3 / 4		

KPP Chodzież		Nr. projektu	KPP Chodzież	C		F			
T2		Nr. rysunku	E11	B		E			
				A		D			
		Data:	02.09.2013	Autor:	Andrzej Karoczyński	Nr. ekranu:	4 / 4		