



**WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w POZNANIU**

Poznań, 2014-04-03

ZZP-2380-29/2014

**Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu kabli światłowodowych oraz wykonaniu okablowania strukturalnego w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 9 do SIWZ - Programu funkcjonalno-użytkowego w niżej określonym zakresie.

1. Poprawiono:
 - a) zapis w nagłówku na „numer sprawy **ZZP-2380-29/2014**”;
 - b) tytuł pkt. 10 w spisie treści programu na tytuł zgodny z tytułem zawartym w treści programu, tj. na **„Wykaz materiałów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji zadania”**
 - c) numerację w treści programu od pkt. 10 na zgodną z numeracją w zawartą spisie treści programu.
2. W punkcie 11 „Opis szczegółowy wykonania prac” dla relacji nr 1 dodaje się zapis:
 - 11) *W pomieszczeniu serwerowni WTO zasilanie nowej szafy teletechnicznej 15U 19” należy podłączyć do istniejącego zasilacza UPS.*
 - 12) *Do pomieszczenia nr 409 należy wykonać instalację zasilania 230V szafy teletechnicznej 15U 19”. Obwód elektryczny należy zakończyć osobnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym w istniejącej rozdzielni elektrycznej w umieszczonej na korytarzu przy pomieszczeniu nr 409. Kabel elektryczny należy prowadzić w listwach natynkowych PCV.*
3. W punkcie 11 „Opis szczegółowy wykonania prac” dla relacji nr 2 dodaje się zapis:
 - 9) *W pomieszczeniu nr 15 należy wykonać instalację zasilania 230V szafy teletechnicznej 15U 19”. W celu podłączenia zasilania szafy teletechnicznej należy wykorzystać istniejący obwód elektryczny okablowania strukturalnego znajdującego się w pomieszczeniu nr 15 i zastąpić odwód elektryczny wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym w istniejącej rozdzielni.*

Program funkcjonalno-użytkowy, po dokonanej zmianie, opublikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wykonano w pojedynczym egzemplarzu.

Przesłano faksem lub pocztą elektroniczną do Wykonawców oraz opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.