



| LEGENDA PROJEKTOWANYCH OPRAW: | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| | AQUAF2 2x35W HF IP65, prod. THORN |
| | CORRUF2 2x49W HF IP65, prod. THORN |
| | CORRUF2 2x28W HF IP65, prod. THORN |
| | AQUAF2 2x28W HF IP65, prod. THORN |
| | CHALICE 190C 2x26 HF |
| | CHALICE 190 2x26 HF |
| | CHALICE 190 2x18 HF IP44 |
| | CETUS 2x18W HF, prod. THORN |
| | CETUS 2x26W IP44 FR, prod. THORN |
| | POPPACK 1x35W HF, prod. THORN |
| | POPPACK 1x28W HF, prod. THORN |
| | IQ 2x55W HF MP, prod. THORN |
| | LS 2 LED 8,5W IP65, prod. THORN |
| | CMI 1x14W HF IP44, prod. THORN |
| | CMI 1x28W HF IP44, prod. THORN |
| | OPTUS IV 2x35W DMB IP23, prod. THORN |
| | PRISMA 2x28W OP IP44, prod. THORN |
| | PRISMA 2x14W OP IP44, prod. THORN |
| | PRISMA 2x35W OP IP44, prod. THORN |
| | PUNCH II 2x35W HF DMB, prod. THORN |

| Z-07 Zestawienie pow. PIĘTRO III | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------|
| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| 3 1 | WC | 10,34 |
| 3 2 | WC | 11,59 |
| 3 3 | WC | 9,83 |
| 3 4 | WC | 9,83 |
| 301 | Biuro | 6,22 |
| 301-1 | Biuro | 9,16 |
| 301-2 | Biuro | 11,36 |
| 302 | Biuro | 15,63 |
| 303 | Biuro | 9,94 |
| 304 | Biuro | 16,54 |
| 305 | Biuro | 16,36 |
| 306 | Biuro | 33,13 |
| 325 | Biuro | 10,18 |
| 326 | Biuro | 10,49 |
| 327 | Biuro | 16,43 |
| 328 | Biuro | 16,19 |
| 329 | Biuro | 16,28 |
| 330 | Biuro | 16,28 |
| 331 | Biuro | 15,81 |
| 332 | Biuro | 16,43 |
| 333 | Biuro | 16,52 |
| 334 | Biuro | 16,71 |
| 335 | Biuro | 16,24 |
| 336 | Biuro | 16,67 |
| 337 | Biuro | 16,24 |
| 337a | Biuro | 16,38 |
| 337b | Biuro | 16,19 |
| 338a | Pasajżer | 10,19 |
| 339 | Biuro | 9,94 |
| 340 | Biuro | 15,28 |
| 341 | Biuro | 36,16 |
| 342 | Biuro | 10,91 |
| 343 | Biuro | 10,91 |
| 344 | Biuro | 10,91 |
| 345 | Biuro | 11,28 |
| 346 | Biuro | 25,43 |
| 347 | Biuro | 12,60 |
| 348 | Biuro | 12,60 |
| 349 | Biuro | 12,60 |
| 350 | Biuro | 12,33 |
| 351 | Serwerownia | 9,07 |
| 351a | Serwerownia | 18,58 |
| 352 | Biuro | 27,27 |
| 352a | Biuro | 15,12 |
| 352b | Biuro | 18,89 |
| 354 | Biuro | 12,16 |
| 355 | Biuro | 13,07 |
| 356 | Biuro | 12,67 |
| 357 | Biuro | 12,97 |
| 358 | Biuro | 13,03 |
| 359 | Biuro | 13,26 |
| 360 | Biuro | 10,61 |
| 361 | Biuro | 15,09 |
| 362 | Biuro | 19,62 |
| 363 | Biuro | 10,24 |
| 364 | Biuro | 27,87 |
| 365 | Biuro | 11,02 |
| 365a | Biuro | 10,40 |
| 366 | Biuro | 12,62 |
| 367 | Biuro | 41,52 |
| 368 | Biuro | 12,97 |
| 369 | Biuro | 12,02 |
| 370 | Biuro | 11,62 |
| 371 | Biuro | 13,28 |
| 372 | Biuro | 12,93 |
| 373 | Biuro | 12,98 |
| 374 | Biuro | 10,23 |
| 374a | Biuro | 11,19 |
| 374b | Biuro | 15,60 |
| 375 | Biuro | 17,97 |
| 376 | Biuro | 11,41 |
| 377 | Biuro | 17,18 |
| 378 | Biuro | 10,29 |
| 379 | Biuro | 10,31 |
| 380 | Biuro | 10,26 |
| 381 | Biuro | 11,99 |
| 382 | Biuro | 13,46 |
| 383 | Biuro | 16,16 |
| 384 | Magazyn | 9,87 |
| 385 | Biuro | 15,98 |
| K 3.1 | Korytarz | 106,91 |
| K 3.2 | Przedsiłonek | 9,97 |
| K 3.3 | Przedsiłonek | 4,67 |
| K 3.4 | Korytarz | 36,40 |
| K 3.5 | Korytarz | 47,79 |
| K 3.6 | Korytarz | 28,26 |
| K 3.7 | Korytarz | 69,50 |
| K 3.8 | Korytarz | 13,83 |
| KS 1 | | 15,99 |
| KS 2 | | 32,47 |
| KS 3 | | 15,86 |
| KS 4 | | 14,78 |
| | | 1 573,29 m2 |

- Sufity podwieszane
- OPRAWY OŚWIETLENIOWE ISTNIEJĄCE**
- Światłowa 1S - sufitowa (1 światłowa 36 W)
 - Światłowa 1S - kinkiet (1 światłowa 36 W)
 - Światłowa 2S - sufitowa (2 światłowa po 36 W)
 - Światłowa 2S' - sufitowa (2 światłowa po 18 W)
 - Światłowa 2S' - kinkiet (2 światłowa po 18 W)
 - Światłowa rastrowa 1R - sufitowa (1 światłowa 36 W)
 - Światłowa rastrowa 2R - sufitowa (2 światłowa po 36 W)
 - Światłowa rastrowa 2R - sufitowa (2 światłowa po 54 W)
 - Światłowa rastrowa 4R - sufitowa (4 światłowa po 18 W)
 - Światłowa rastrowa 4R - sufitowa (4 światłowa po 18W + oprawa awaryjna)
 - Światłowa hermetyczna - sufitowa (2 światłowa po 36 W)
 - Światłowa hermetyczna - sufitowa (1 światłowa po 36 W)
 - Światłowa kompaktowa energooszczędna - sufitowa (średnio 18 W)
 - 2x Światłowa kompaktowa energooszczędna - sufitowa (średnio 2x 18 W)
 - Światłowa kompaktowa energooszczędna - lampa wisząca (średnio 18 W)
 - Światłowa kompaktowa energooszczędna - żyrandol - 3 żarówki (średnio 3x18 W)
 - Światłowa kompaktowa energooszczędna - żyrandol - 5 żarówek (średnio 5x18 W)
 - Światłowa kompaktowa energooszczędna - kinkiet (średnio 18 W)
 - Żarowa - sufitowa (średnio 60 W)
 - Żarowa - sufitowa - 3 reflektory (średnio 3x60 W)
 - Żarowa - lampa wisząca (średnio 60 W)
 - Żarowa - lampa biurkowa (średnio 60 W)
 - Żarowa - lampa stojąca (średnio 60 W)
 - Żarowa - żyrandol - 3 żarówki (średnio 3x60 W)
 - Żarowa - żyrandol - 5 żarówek (średnio 5x60 W)
 - Żarowa - kinkiet (średnio 60 W)
 - Żarowa halogenowa - sufitowa
 - 4x Żarowa halogenowa - oprawa wisząca
 - Żarowa halogenowa - kinkiet
 - 2 Światłowa kompaktowa - sufitowa (1 światłowa 36 W) LenaLight Indo
 - LED - kinkiet

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Termomodernizacja zespołu budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań | | |
| Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań | | |
| Adres budowy | Budynek Główny Komendy Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań | Branża Elektryczna Rys. Nr. E6 |
| Stadium Projekt wykonawczy | | Data kwiecień 2012 |
| Rysunek | PROJEKT WYMIANY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO - 3 PIĘTRO | Skala 1:100 Arkusz/m.kw. |
| Projektował mgr inż. Grzegorz Witosławski | 71/PW/92 | |
| Opracował | | |
| SPA Sądowski, Sądowski ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861 9484190 Fax 04861 9484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl | | |



III PIĘTRO