

PIWNICA

LEGENDA PROJEKTOWANYCH OPRAW:	
A1	AQUAF2 2x35W HF IP65, prod. THORN
A2	CORRF2 2x49W HF IP65, prod. THORN
A3	CORRF2 2x28W HF IP65, prod. THORN
A4	AQUAF2 2x28W HF IP65, prod. THORN
B1	CHALICE 190C 2x26 HF
B2	CHALICE 190 2x26 HF
B3	CHALICE 190 1x26 HF IP44
C1	CETUS 2x18W HF, prod. THORN
C2	CETUS 2x26W IP44 FR, prod. THORN
E1	POPPACK 1x35W HF, prod. THORN
E2	POPPACK 1x28W HF, prod. THORN
I1	IQ 2x55W HF MP, prod. THORN
L1	LS 2 LED 8,5W IP65, prod. THORN
M1	CIMI 1x14W HF IP44, prod. THORN
M2	CIMI 1x28W HF IP44, prod. THORN
O1	OPTUS IV 2x35W DMB IP23, prod. THORN
P1	PRISMA 2x28W OP IP44, prod. THORN
P2	PRISMA 2x14W OP IP44, prod. THORN
P3	PRISMA 2x35W OP IP44, prod. THORN
T2	PUNCH II 2x35W HF DMB, prod. THORN

Z-02 Zestawienie pow. PIWNICA 2

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
-2_01	Wymiennikownia	62,51
-2_02	Techniczne	22,43
-2_03	Nieużytkowane	27,26
-2_04	Nieużytkowane	21,82
-2_05	Nieużytkowane	16,74
-2_06	Nieużytkowane	22,19
-2_07	Nieużytkowane	4,01
-2_08	Nieużytkowane	16,51
-2_09	Nieużytkowane	9,35
-2_10	Nieużytkowane	25,23
-2_11	Nieużytkowane	96,44
-2_11a	Gospodarcze	19,94
-2_12	Nieużytkowane	62,07
-2_12a	WC	4,38
-2_13	Magazyn	36,29
-2_13a	Magazyn	9,76
-2_14	Magazyn	26,65
-2_15	Magazyn	37,89
-2_16	Magazyn	12,25
-2_17	Magazyn	27,09
-2_18	Magazyn	17,04
-2_19	Magazyn	7,71
-2_20	Magazyn	15,90
-2_21	Magazyn	14,12
-2_22	Magazyn	8,75
-2_23	Magazyn	7,76
-2_24	Magazyn	7,07
-2_25	Magazyn	8,60
-2_26	Magazyn	7,34
-2_27	Magazyn	6,04
-2_28	Magazyn	15,87
-2_29	Magazyn	6,79
-2_30	Magazyn	23,07
-2_31	Magazyn	20,33
-2_32	Magazyn	4,23
-2_33	Nieużytkowane	8,41
K_-2.01	Korytarz	13,88
K_-2.02	Korytarz	5,51
K_-2.03	Korytarz	11,68
K_-2.04	Korytarz	5,96
K_-2.05	Korytarz	56,05
K_-2.06	Korytarz	26,61
K_-2.07	Korytarz	24,63
K_-2.08	Korytarz	2,30
K_-2.09	Korytarz	24,26
KS_2		19,42
KS_3		18,86
KS_4		16,15
		965,15 m2

OPRAWY OŚWIETLENIOWE ISTNIEJĄCE

- 1 — Świetlówka 1S - sufitowa (1 świetlówka 36 W)
- 1 — Świetlówka 1S - kinkiet (1 świetlówka 36 W)
- 2 — Świetlówka 2S - sufitowa (2 świetlówki po 36 W)
- 3 — Świetlówka 2S' - sufitowa (2 świetlówki po 18 W)
- 3 — Świetlówka 2S' - kinkiet (2 świetlówki po 18 W)
- 4 — Świetlówka rastrowa 1R - sufitowa (1 świetlówka 36 W)
- 5 — Świetlówka rastrowa 2R - sufitowa (2 świetlówki po 36 W)
- 5a — Świetlówka rastrowa 2R - sufitowa (2 świetlówki po 54 W)
- 6 — Świetlówka rastrowa 4R - sufitowa (4 świetlówki po 18 W)
- 6a — Świetlówka rastrowa 4R - sufitowa (4 świetlówki po 18W + oprawa awaryjna)
- 7 — Świetlówka hermetyczna - sufitowa (2 świetlówki po 36 W)
- 7a — Świetlówka hermetyczna - sufitowa (1 świetlówki po 36 W)
- 8 — Świetlówka kompaktowa energooszczędna - sufitowa (średnio 18 W)
- 8 — 2x Świetlówka kompaktowa energooszczędna - sufitowa (średnio 2x 18 W)
- 8 — Świetlówka kompaktowa energooszczędna - lampa wisząca (średnio 18 W)
- 8 — Świetlówka kompaktowa energooszczędna - żyrandol - 3 żarówki (średnio 3x18 W)
- 8 — Świetlówka kompaktowa energooszczędna - żyrandol - 5 żarówek (średnio 5x18 W)
- 8 — Świetlówka kompaktowa energooszczędna - kinkiet (średnio 18 W)
- 9 — Żarowa - sufitowa (średnio 60 W)
- 9 — Żarowa - sufitowa - 3 reflektorki (średnio 3x60 W)
- 9 — Żarowa - lampa wisząca (średnio 60 W)
- 9 — Żarowa - lampa biurkowa (średnio 60 W)
- 9 — Żarowa - lampa stojąca (średnio 60 W)
- 9 — Żarowa - żyrandol - 3 żarówki (średnio 3x60 W)
- 9 — Żarowa - żyrandol - 5 żarówek (średnio 5x60 W)
- 9 — Żarowa - kinkiet (średnio 60 W)
- 10 — Żarówka halogenowa - sufitowa
- 10 — 4x Żarówka halogenowa - oprawa wisząca
- 10 — Żarówka halogenowa - kinkiet
- 11 — 2 Świetlówki kompatkowe - sufitowe (1 świetlówa 36 W) LenaLight Indo
- 12 — LED - kinkiet

Termomodernizacja zespołu budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań

Zamawiający
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

Adres budowy
Budynek Główny Komendy Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań

Branża: **Elektryczna**

Rys. Nr.: **E1**

Stadium: **Projekt wykonawczy**

Data: **kwiecień 2012**

Rysunek: **PROJEKT WYMIANY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO - PIWNICA**

Skala: **1:100**

Arkusz/m.kw.:

Projektował: **mgr inż. Grzegorz Witosławski** — **71/PW/92**

Opracował:

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl