



Z-07 Zestawienie powierzchni - PODDASZE		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
5_1	Magazyn	13,4
KS_1		6,0
		19,4 m2

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

2

Światłówka 2S - sufitowa (2 świetłówki po 36 W)

9a

Żarowa - oprawa hermetyczna ścienna (średnio 60 W)

LEGENDA PROJEKTOWANYCH OPRAW:

A4

AQUAF2 2x28W HF IP65, prod. THORN

P4

PRISMA 2x49W OP IP44, prod. THORN

Termomodernizacja zespołu budynków
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań

Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

Adres budowy

Budynek Wydziału Łączności
ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań

Branża
Elektryczna

Rys. Nr.

E-07

Stadium

Projekt wykonawczy

Data

kwiecień 2012

Rysunek

PROJEKT WYMIANY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO
- PODDASZE

Skala

1:100

Arkusz/m.kw.

-

Projektował

mgr inż. Grzegorz Witosławski

71/PW/92

Opracował

-

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

