

LEGENDA:
E3 - przewód odprowadzający - płaskownik Fe/Zn 30x4 w warstwie ocieplenia

UWAGA:
Przejścia kabli i przewodów przez ściany
i stropy będące oddzieleniem stref pożarowych należy
zabezpieczyć masą samozaciskową PPOŻ 120min. np. HILTI

Nazwa projektu	PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROCINIE - BUDYNEK GŁÓWNY
Adres	Jarocin, obręb Bachorzew, działki: 316/2
Inwestor	KWP w Poznaniu, ******* ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.
	RZUT PIĘTRA - WLZ, połączenia wyrównawcze
Nr rys.	E-5
projektował	mgr inż. Maciej Śliwa upr. nr WKP/0188/POOE/11
sprawdzający	mgr inż. Ryszard Konieczka upr. nr 302/81/Pw
Skala	1:100
	Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS
Data	02.2014