

LEGENDA:

- drut DFe/Zn #8 –zwody instalacji odgromowej
- E3 – przewód odprowadzający – płaskownik Fe/Zn30x4 w warstwie ocieplenia
- ○ – Maszt instalacji odgromowej o wysokości podanej na rzucie

Uwaga:
Metalowe rynny, opierzenia przyłączyć do zwodów instalacji odgromowej

Nazwa i adres:	PROJEKT WYKONAWCZYY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROCINIE - BUDYNEK GARAŻY/STRZELNICY
Adres:	Jarocin, obręb Bachorzew, Nr 31/62
Inwestor:	KWP w Poznaniu, Adres: ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.
Tytuł:	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
Nr tyt.	E-12
projektant:	mgr inż. Maciej Sława upr. nr WKP/0188/POOE/11
sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Konieczka upr. nr 302/81/Pw
Skala:	1:100
Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PIŁIS	02.2014