

A1 — AQUAF2 2x35W T16 HF LOOO [STD] IP65

A2 — AQUAF2 2x49W T16 HF LOOO [STD] IP65

D1 — DA GRIL 1x38w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI

C1 — CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF L840 + CHALICE 190 GLASS IP44 CL [STD]

D2 — DANUBE DA 1x16w TC-DDEL HF OP RD S WHI IP65 II KLASA IZOLACJI

N1 — PANTHER 1x38w TC-DDEL HF OP WHI L840 [STD] IP65 IK10 II KLASA IZOLACJI

M1 — OMEGA2 4x14 T16 HF DSB LOOO [STD]

M1A — OMEGA2 4x14 T16 HF DSB LOOO [STD] z balastem elektronicznym do ściemniania

M2 — OMEGA2 3x14 T16 HF DSB LOOO [STD]

M2A — OMEGA2 3x14 T16 HF DSB LOOO [STD] z balastem elektronicznym do ściemniania

M3 — OMEGA2 4x14 T16 HF EFL PR AC LOOO

M4 — OMEGA LED 3250 HF E3 L840 597

M5 — OMEGA2 4x14 T16 HF EFL PR AC LOOO +FRAME IP44 PC

P1 — PRISMA 2X28W OP [STD]

L1 — Oprawa oświetleniowa LEOPARD 1250 LED E3 OP RD WH L840 IP65, wandaloodporna

AW1 AW1 — VOYAGER ALU LED NU W OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO 1H

AW2 — VOYAGER C LED AREA MRE E3M SIL [NOT] OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO 1H

AW3 — VOYAGER C LED ROUTE MRE E3M SIL [NOT] OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO 1H

AW4 — VOYAGER C LED AREA MCE E3M WHI [NOT] OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO 1H

AW5 — VOYAGER ALU LED do niskich temp. IP65

AW7 — OWA ATOM LED IP 65 230V OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO 1H

AW8 — OWA ATOM LED IP 65 24V DC (DO STOPNIC) OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO 1H

CZUJKA OBECNOŚCI 360° Z WYŁĄCZENIEM SEPARORWANYM

UWAGA:
Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne oraz awaryjne
winny mieć certyfikat zgodności z normą PN-EN60598
oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP

Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne oraz awaryjne
dostarczyć należy w wersji centralnego tesru stanu pracy opraw

OPRAWY OŚWIETLENIOWE PODANE W LEGENDZIE MOŻNA ZASTĄPIĆ ALTERNATYWNYMI OPRAWAMI POD WRUNKIEM ZAPEWNIENIA RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OPRAW (IP, IK, KLASA IZOLACJI) ORAZ ZAPEWNIENIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA I RÓWNOMERNOŚCI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZYJĘTYMI STANDARDAMI W PRPOJEKCIE

VOWIE STUDIO
AL. JANA PAWŁA II 37
61-139 POZNAŃ
(0) (61) 25 01 (0) 01
(0) (61) 25 01 (0) 41
vowiestudio@onet.pl

Nazwa proj.: **PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROCINIE - BUDYNEK GŁÓWNY**

Adres: Jarocin, obręb Bachorzew, EGIDA: 316/2

Inwestor: KWP w Poznaniu, Adres: ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.

Nr rys.: **E-7**

RZUT PIĘTRA - OŚWIETLENIE

projektant: mgr inż. Maciej Śliwa upr. nr WKP/0188/POOE/11

sprawdzający: mgr inż. Ryszard Konieczka upr. nr 302/81/Pw

Skala: **1:100**

Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS

Data: **02.2014**