



UWAGA :
Grzejniki z oznaczeniem KV – wkładka zaworowa standardowa
Grzejniki z oznaczeniem KV2 – wkładka zaworowa o zmniejszonym przepływie;
Grzejniki płytowe typu VK wyposażone w zintegrowany zawór termostaticzny;
Grzejniki łączyć z rurami poprzez gotowe podejścia typu VK wyposażone w zawory odcinające.

UWAGA :
Na przewodach rozpraważających instalacji centralnego ogrzewania montować kompensatory mieszowe o średnicach zgodnych ze średnicami przewodów w odstępach 4,0 m
-przewody dn 15 i 18 5,0 m
-przewody dn 22 i większe lub wykonywać kompensację za pomocą wydłużek 'U'-kształtowych.
Przewody rozpraważające prowadzić w izolacji cieplnej z elastycznej pianki poliuretanowej.

rosteam-projekt



PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZA ROSTECKIEGO

Biuro Obsługi Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT

Tomasz Rostecki

ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki

tel/fax +48 61 6501489, mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl

www.rosteam-projekt.pl

Obiekt :	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Turku, Turek; Legionów Polskich 3.		Data:	03/2016	Nr rys : 07.
Temat :	Instalacja centralnego ogrzewania.		Skala:	1:100	
Tytuł :	Rzut pomieszczeń V piętra.				
Projektował :	mgr inż. Tomasz Rostecki		nr upr. 7131/64/P/2002		
Sprawdził :	mgr inż. Wojciech Lisek		nr upr. 7131-321/PW/2000		