



± 0.00

UWAGA ,

Grzejniki z oznaczeniem KV - wkładka zaworowa standardowa

Grzejniki z oznaczeniem KV2 - wkładka zaworowa o zmniejszonym przepływie.

Grzejniki płytowe typu VK wyposażone w zintegrowany zawór termostaticzny.

Grzejniki łączyc z rurami poprzez gotowe podłączenia typu VK wyposażone w zawory odcinające.

- 3.30

UWAGA ,

Na przewodach rozprowadzających instalacji centralnego ogrzewania montować kompensatory miejscowe o średnicach zgodnych ze średnicami przewodów w odstępach:

-przewody dn 15 i 18 4,0 m

-przewody dn 22 i większe 5,0 m

lub wykonywać kompensację za pomocą wydłużek "U"-kształtowych.

Przewody rozprowadzające prowadzić w izolacji cieplnej z elastycznej pianki poliuretanowej.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZA ROSTECKIEGO

rosteam-projekt

Biurowo Obsługi Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT

Tomasz Rostecki

ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki

tel/fax +48 61 6501489, mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl

www.rosteam-projekt.pl

Obiekt :		Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej		Data:		Nr rys :	
Temat :		Instalacja centralnego ogrzewania.		03/2016		11.	
Tytuł :		Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania.		Skala:		1:100	
Projektował :		mgr inż. Tomasz Rostecki		nr upr. 7131/64/P/2002			
Sprawdził :		mgr inż. Wojciech Lisek		nr upr. 7131-3211/PW/2000			