



**UWAGA :**

Grzejniki z oznaczeniem KV2 - wkładka zaworowa standardowa

Grzejniki z oznaczeniem KV2 - wkładka zaworowa o zmniejszonym przepływie:

Grzejniki płytowe typu VK wyposażone w zintegrowany zawór termostaticzny, Grzejniki łączyc z rurami poprzez gotowe podejścia typu VK wyposażone w zawory odcinające

**UWAGA :**

Na przewodach rozpraszających instalacji centralnego ogrzewania montować kompensatory mieszkowe o średnicach zgodnych ze średnicami przewodów w odstępach 4,0 m -przewody dn 15 i 18 5,0 m lub wykonywać kompensację za pomocą wydłużek "U"-kształtowych, Przewody rozpraszające prowadzić w izolacji cieplej z elastycznej pianki poliuretanowej.

rosteam-projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZA ROSTECKIEGO

ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki  
tel/fax +48 61 6501489, mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl  
www.rosteam-projekt.pl

Biuro Obsługi Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT

Tomasz Rostecki

Tomasz Rostecki

ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki  
tel/fax +48 61 6501489, mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl  
www.rosteam-projekt.pl

Obiekt :	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Turku, Turek; Legionów Polskich 3.			Data:	03/2016	Nr rys : <div>10.</div>	
Temat :	Instalacja centralnego ogrzewania.			Skala:	1:100		
Tytuł :	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania.						
Projektował :	mgr inż. Tomasz Rostecki			nr upr. 7131/64/P/2002			
Sprawdził :	mgr inż. Wojciech Lisek			nr upr. 7131-321/PW/2000			