



UWAGA:

Istniejącą w pomieszczeniu kotłowni instalację gazową należy pozostawić bez zmian dostosowując jedynie podłączenie kotła.

Powierzchnia pomieszczenia $F = 12,70 \text{ m}^2$
Wysokość pomieszczenia $h = 3,00 \text{ m}$
Kubatura pomieszczenia $V = 38,10 \text{ m}^3$
Zainstalowana moc cieplna $Q = 26,000 \text{ kW}$
Obciążenie cieplne pomieszczenia $q = 683 \text{ W/m}^3$

Istniejącą w pomieszczeniu kotłowni instalację wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej należy pozostawić bez zmian.

Istniejącą w pomieszczeniu kotłowni instalację wod-kan należy wyremontować.

UWAGA :

Na przewodach rozpraważających instalacji centralnego ogrzewania montować kompensatory mieszkowe o średnicach zgodnych ze średnicami przewodów w odstępach:

- przewody dn 15 i 18 4,0 m
- przewody dn 22 i większe 5,0 m

lub wykonywać kompensację za pomocą wydłużek 'U'-kształtowych.

Przewody rozpraważające prowadzić w izolacji cieplnej z elastycznej pianki poliuretanowej.

UWAGA :

Grzejniki z oznaczeniem KV - wkładka zaworowa standardowa

Grzejniki z oznaczeniem KV2 - wkładka zaworowa o zmniejszonym przepływie.

Grzejniki płytowe typu VK wyposażone w zintegrowany zawór termostaticzny.

Grzejniki łączący z rurami poprzez gotowe podejścia typu VK wyposażone w zawory odcinające.

rosteam-projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWA

TOMASZA ROSTECKIEGO

Biurowe Obsługi Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT

Tomasz Rostecki

ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki

tel/fax +48 61 6501489, mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl

www.rosteam-projekt.pl

Obiekt :	Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Puszczkowie, ul. Poznańska 74			Data:	03/2016	Nr rys : 01.
Temat :	Instalacja centralnego ogrzewania.					
Tytuł :	Rzut pomieszczeń przyziemia.			Skala:	1:100	
Projektował :	mgr inż. Tomasz Rostecki			nr upr. 7131/64/P/2002		
Sprawdził :	mgr inż. Wojciech Lisek			nr upr. 7131-3211/PW/2000		