



UWAGA :
Na przewodach rozprzewadzających instalacji centralnego ogrzewania montować kompensatory mieszkowe o średnicach zgodnych ze średnicami przewodów w odstępach:
-przewody dn 15 i 18 4,0 m
-przewody dn 22 i większe 5,0 m
lub wykonywać kompensację za pomocą wydłużek "U"-kształtowych.
Przewody rozprzewadzające prowadzić w izolacji cieplnej z elastycznej pianki poliuretanowej.

UWAGA :

Grzejniki z oznaczeniem KV – wkładka zaworowa standardowa
Grzejniki z oznaczeniem KVE – wkładka zaworowa o zmniejszonym przepływie.
Grzejniki płytowe typu VK wyposażone w zintegrowany zawór termostaticzny.
Grzejniki łączyć z rurami poprzez gotowe podejścia typu VK wyposażone w zawory odcinające.

rosteam-projekt



PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZA ROSTECKIEGO

Biurowo Obsługi Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT
Tomasz Rostecki
ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki
tel/fax +48 61 6501489, mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl
www.rosteam-projekt.pl

Obiekt :	Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Puszczkowie, ul. Poznańska 74			Data:	03/2016	Nr rys : 02.
Temat :	Instalacja centralnego ogrzewania.			Skala:	1:100	
Tytuł :	Rzut pomieszczeń piętra.					
Projektował :	mgr inż. Tomasz Rostecki			nr upr. 7131/64/P/2002		
Sprawdził :	mgr inż. Wojciech Lisek			nr upr. 7131-321/PW/2000		