



Poznań, dnia 10 listopada 2015 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.348.2.2015

POSTANOWIENIE NR 348/2015

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) w związku z § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dla przebudowywanego budynku Komisariatu Policji – Poznań Stare Miasto przy Al. Marcinkowskiego 31 w Poznaniu” w związku uznaniem budynku za zagrażający życiu ludzi, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Romana Żywicę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Feliksa Grzelkę z określonymi następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem żelbetowych klatek schodowych „K1” i „K2” oraz drewnianej klatki schodowej „K3” (bez wymaganej klasy odporności ogniowej) o parametrach:
 - a) biegi o minimalnej szerokości – 1,12 m;
 - b) spoczniki o minimalnej szerokości – 0,67 m;
 - c) stopnie o maksymalnej wysokości – 0,18 m;
2. zachowaniem drzwi jednoskrzydłowych „DZ3” prowadzących z klatki schodowej „K2” o szerokości – 1,15 m;
3. zachowania pionowej drogi ewakuacyjnej (prowadzącej do drzwi „DZ1”) zaniżonej do wysokości – 1,67 m;
4. zachowaniem poziomych dróg ewakuacyjnych zawężonych do minimalnej szerokości wynoszącej – 0,90 m;
5. zachowaniem drewnianej konstrukcji dachu bez wymaganej klasy odporności ogniowej;

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej...”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

pod warunkiem

- wyposażenia całego budynku w system sygnalizacji pożaru z centralną umieszczoną w pomieszczeniu stałego dozoru;
- wyposażenia całego budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne;
- wydzielenia i zamknięcia drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 klatek schodowych oraz wyposażenia ich w system oddymiania;
- wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym;
- wykonanie stropów w wymaganej klasie odporności ogniowej;
- zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu do klasy NRO;
- wdrożenia odpowiednich procedur w zakresie prowadzenia ewakuacji osób budynku oraz sposobu postępowania w przypadku zadziałania systemu sygnalizacji pożaru;

- pisemnego poinformowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowym postanowieniu;
- wykonania pozostałych zaleceń, o których w „Ekspertyzie technicznej ...” oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pan Łukasz Kleotko reprezentujący Pana insp. Rafała Batkowskiego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) przedstawionych w „Ekspertyzie ...”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku biorąc pod uwagę zabytkowy charakter budynku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Wykonanie przedsięwzięć, o których mowa w treści ekspertyzy m. in. wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru oraz klatek schodowych (zamkniętych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30) w system oddymiania poprawi bezpieczeństwo pożarowe przedmiotowego budynku. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

Podpis: _____
Data: _____

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Kleotko
ul. Płowiecka 11/2
60-277 Poznań
2. KM PSP Poznań
3. aa

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna – 1 egz.