



RZUT PIWNICY SKALA 1:100

LEGENDA:  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w  
rurach osłonowych.  
Urządzenia montować zgodnie z dokumentacją DTR.

— Powrót  
— Zasilanie

UWAGA:  
Projektowane przewody:  
Przewody rozpraszające oraz w pomieszczeniach  
- typ PRESS, t<sub>max</sub> = 50 stC, p<sub>max</sub> = 10 bar  
Rury zasilające: termiczne  
rury:  
do pojedynczych przyborów podejścia z rur 16x2,0  
posoitole rury 16x2,0, 20x2,0, 25x2,5, 32x3,0, 40x3,5, 50 x 4,5

<b>UWAGI:</b> 1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami. "Wzorcami technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze zmiennych lub powstanie przyszłych wymagań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w przeliczeniu i za zgodą projektanta oraz inwestora. 3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoczynać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków. Wskazanie do tego elementu się odnosi z uwzględnieniem wszystkich opisywanych i zasad sztuki budowlanej. 4. Zanimale nieograniczonej promocyjnie instalacyjnym i pozostawiamy opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wykonać i uzgodnić z projektantem. 5. Wskazanie materiały użyte w projekcie, rozważana techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p. gaz. i BHP, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu. 6. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.			
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-804 Poznań	NR UPR. W SPEC.	PODRS
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.	WYKONAWCA	WYKONAWCA
LOKALIZACJA	ul. Augusta Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0006-Rypnów	OPRACOWAŁ	OPRACOWAŁ
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	SPRACOWAŁ	SPRACOWAŁ
BUDYNEK A RZUT PIWNICY INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
DATA	MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA	IS	00	IS.A.12