



2	Pompa obiegowa	Alpha2
3	Zawór 3-drogowy, mieszający z silownikiem	HRB3 D
4	Zawór zwrotny	DN25
5	Zawór równoważący	HC VTR
6	Filtr siatkowy	DN25
7	Manometr	0-6 Bar
8	Termomanometr	
9	Zawór odcinający bypass	DN15



FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.
PROJEKTOWCA	mgr inż. Andrzej Kulesza	ZP.1.7345.07.10.05024 specjalność sanitarna
OPRACOWAL	inż. Patryk Janc	
OPRACOWAL	mgr inż. Łukasz Bąk	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Narajczyk	ZP.1.7345.07.10.068 specjalność sanitarna
TRESC RYS.		
BUDYNEK W ROZWINIENIE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO		
DATA BRANŻA	MARZEC 2017 NR REWIZJI	NR KONTRAKTU NR RYSUNKU
IS	00	IS