SYMBOL	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA S	H	WYMIARY OTWORU S_O	H_O	PIWNICA LEWE	PIWNICA PRAWE	PARTER LEWE	PARTER PRAWE	1 PIĘTRO LEWE	1 PIĘTRO PRAWE	2 PIĘTRO LEWE	2 PIĘTRO PRAWE	ILOŚĆ ŁĄCZNIE LEWE	ILOŚĆ ŁĄCZNIE PRAWE	KLASA P.POŻ.	NAZWA	OPIS
D1	90	200	102	205	-	-	52	16	34	47	15	19	101	82		Drzwi biurowe	[illegible]
D2	90	200	102	205	1	-	-	2	1	-	-	-	2	2		Drzwi biurowe	[illegible]
D3	90	200	102	205	3	2	8	12	9	13	12	5	32	32		Drzwi biurowe	[illegible]
D3'	90	200	102	205	5	3	2	5	-	1	2	1	9	10		Drzwi biurowe, do szatni	[illegible]
D4	100	200	112	205	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2		Drzwi do pokoju lekarskiego	[illegible]
D4'	100	200	112	205	-	-	1	-	-	-	1	-	2	#		Drzwi do pokoju zabiegowego	[illegible]
D5	90	200	102	205	1	3	3	7	3	2	3	4	10	16		Drzwi do pom. hig.-sanit.	[illegible]
D6	90	200	102	205	-	2	1	8	2	4	5	1	8	15		Drzwi do pom. hig.-sanit.	[illegible]
D6'	90	200	102	205	-	1	1	2	-	3	-	1	1	7		Drzwi do pom. porządkowych	[illegible]
D7	90	200	102	205	2	7	4	4	-	3	-	-	6	14		Drzwi do pom. hig.-sanit.	[illegible]
D7'	80	200	92	205	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1		Drzwi do pom. hig.-sanit.	[illegible]
D8	100	200	112	205	-	-	1	-	1	-	-	-	2	#		Drzwi do W.C. niepełnosprawni	[illegible]
D9	100	200	112	205	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1		Drzwi do W.C. niepełnosprawni	[illegible]
D10	80	190	92	201	10	-	6	2	6	4	7	2	29	8		Drzwi do W.C. systemowe	[illegible]
D11	90	200	102	205	-	-	-	1	-	1	-	3	-	5		Drzwi do pom. SUITELP,HARNAŚ	[illegible]
D12	100	200	112	205	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3		Drzwi do W.C. PDOZ	[illegible]
D13	100	200	114	207	-	-	-	-	2	1	1	1	3	2		Drzwi do pom. okazań	[illegible]
D14	40+40	150	92	207	43		8		-		3		54			Drzwi do prysznicy	[illegible]
D15	90	200	102	205	-	-	2	-	1	-	-	-	3	#		Pokoje obsługi interesantów	[illegible]
D16	90	200	110	209	-	-	4	-	-	-	2	3	6	3		Drzwi do dyżurnych	[illegible]
D17	90	200	102	205	-	-	-	1	-	-	-	-	#	1		Drzwi do magazynu depozytów	[illegible]
D18	90	200	102	205	1	-	1	1	1	-	-	1	3	2	EI60	Drzwi do magazynu broni	[illegible]
D18'	90	200	102	205	-	-	2	1	-	-	1	1	3	2	EI60	Drzwi do magazynu broni	[illegible]
D19	90	200	107	210	-	-	8	-	-	-	-	-	8			Drzwi do cel PDOZ	[illegible]
D20	100	200	117	210	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2		Drzwi do cel PDOZ niepełn.	[illegible]
D21	90	200	102	205	-	3	-	1	1	1	-	-	1	5		Pom. magazynowe	[illegible]
D21'	90	200	102	205	2	3	-	-	-	-	-	-	2	3	EI60	Pom. magazynowe	[illegible]
D21''	90	200	102	205	-	2	-	1	-	-	-	-	#	2	EI60	Pom. magazynowe	[illegible]
D22	90	200	102	205	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1		Drzwi do pokoju niebieskiego	[illegible]
D23	90+45	200	171,8	213	-		4		-		-		4		EI30	Drzwi na korytarz dymoszczelne	[illegible]
D23'	90+45	200	164	213	-		3		10		3		16		EI30	Drzwi na korytarz dymoszczelne	[illegible]
D24	90+45	200	171,8	213	-		2		-		-		2		EI30	Drzwi na korytarz dymoszczelne	[illegible]
D25	90+45	200	171,8	213	-		2		2		-		4		EI30	Drzwi na korytarzu	[illegible]
D25'	90+45	200	171,8	213	-		2		-		-		2		EI30	Drzwi na korytarzu	[illegible]
D26	90+45	200	164	213	-		3		1		1		5			Drzwi do pokoju profilaktycznego	[illegible]
D27	90+65	200	191,8	213	-		3		-		-		3		EI30	Drzwi do klatki schodowej	[illegible]
D27'	90+45	200	171,8	213	-		3		-		-		3		EI30	Drzwi do klatki schodowej	[illegible]
D28	90	200	126,8	213	1	2	2	-	2	3	3	2	8	7	EI30	Drzwi do klatki schodowej	[illegible]
D28'	90	200	126,8	213	-	-	-	-	-	1	-	-	#	1	EI30	Drzwi do klatki schodowej	[illegible]
D29	90	200	110	209	-	-	-	-	3	1	3	7	6	8		Drzwi do Kancelarii tajnej, ODN	[illegible]
D30	90	200	110	209	-	-	-	-	3	1	9	-	12	1			[illegible]
D32	90	200	110	209	-	-	1	-	-	-	-	-	1			Pom. wydawania posiłków PDOZ	[illegible]
D33	100	200	120	209	-	-	-	1	-	-	-	-		1		Pom. wstępnie zatrzym. PDOZ	[illegible]
D34	90	200	110	209	-	-	-	1	-	-	-	-	#	1		Pom. pokój niebieski	[illegible]
D35	90+45	200	155	209	4								4		EI60	Pom. techniczne	[illegible]
D36	90+45	200	155	209	2								2			Pom. techniczne	[illegible]
D37	90	200	102	205	1	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]		Drzwi do śluzy strzelnicy	[illegible]
D38	90	200	102	205	2	-	1	1	-	-	-	-	3	1	EI30	Drzwi do szachtów	[illegible]
D39	90	200	102	205	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1		Drzwi do hali strzelań	[illegible]
D40	90	200	102	205	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1		Komendant	[illegible]
D41	120	200	132	205	-	-	-	-	1	-	2	-	3		EI 60	Drzwi do serwerowni	[illegible]

UWAGA:
1. DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ELEKTRORYGLE ZGODNIE Z PROJEKTEM KONTROLI DOSTĘPU I PROJEKTEM SAP
2. DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘU OZNACZONE SĄ NA RZUTACH BUDYNKU I NA PROJEKCIE KONTROLI DOSTĘPU
3. DOKŁADNE WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ZALECEŃ WYBRANEGO PRODUCENTA
4. WYMIAR OTOWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA NIE MOŻE BYĆ ZMNIEJSZONY
5. DRZWI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, MAGAZYNOWYCH, TECHNICZNYCH, NALEŻY WYPOSAŻYĆ WE WKŁADKĘ SPECJALNĄ KLASY 6 Z KLUCZEM PATENTOWYM O BUDOWIE MODUŁOWEJ LUB KOMPAKTOWEJ WYPRODUKOWANEJ ZGODNIE Z ISO 9001, 6 KLASY BEZPIECZEŃSTWA WG. PN-EN 1303:2007, O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 90 MIN., ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ KLASA C, WKŁADKA POWINNA POSIADAĆ 3 TYPY ZABEZPIECZEŃ: OCHRONĘ PRZED KOPIOWANIEM, PRZED BEZPRAWNYM DORABIANIEM KLUCZY I PRZED OTWIERANIEM MANIPULACYJNYM, POSIADAĆ ZABEZPIECZENIA PRZED ROZWIERCENIEM, UŻYCIEM WYTRYCHU I SKOPIOWANIEM, PRZED WYRWANIEM RDZENIA, KLUCZ DO WKŁADKI O DUŻYM PROFILU POPRZECZNYM, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STOPU NOWEGO SREBRA, Z MOŻLIWOŚCIĄ WBUDOWANIA DODATKOWEJ TECHNOLOGII - KLUCZ UŻYWANY JAKO NOŚNIK SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, KLUCZ WYKONANY W TECHNOLOGII FPS (SYSTEM ROZBUDOWANYCH PROFILI) WKŁADKA Z SPRĘŻYNOWYM SYSTEMEM KOŁKÓW BLOKUJĄCYCH TO 5 LUB 6 SPRĘŻYNOWYCH ELEMENTÓW KONTROLNYCH



SYMBOL		Dz1		Dz2	Dz3	Dz4	Dz5
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	S	100		90+65	90+65	90+30	120
	H	200		200	230+67	230+67	230+67
WYMIARY OTWORU	S_O	112		187	187	151,8	149
	H_O	205		213	300	300	300
LEWE/PRAWE		LEWE	PRAWE				
PIWNICA		1	-	1	-	-	-
PARTER		-	-	2	4	2	2
1 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-
2 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ ŁĄCZNIE		1		3	4	2	2
KLASA P.POŻ.							
NAZWA		Pom. węzła cieplnego		Drzwi do piwnicy	Drzwi wejściowe	Drzwi wejściowe	Drzwi wejściowe
OPIS		Drzwi jednoskrzydłowe stalowe malowane proszkowo na kolor NCS-S 7502 B. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Antywłamaniowe klasy RC2. Zamek drzwiowy obustronny klasy 3. Klamka od zewnątrz i wewnątrz. Współczynnik U zestawu nie gorszy niż U=1,3 W/m2K		Drzwi dwuskrzydłowe, aluminiowe. Profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy NCS-S 7502 B. Okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Antywłamaniowe klasy RC2. Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą otwarcia. Współczynnik U zestawu nie gorszy niż U=1,3 W/m2K. Szyby dwukomorowe, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana w klasie P4A	Klasa antywamaniowości RC2. Konstrukcje drzwiowe zewnętrzne z izolowanych termicznie profili o parametrach współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji wg PN EN 10077-2 U≤1,5 W/m2K, kategorie szczelności dla drzwi na infiltrację i szczelność na wodę opadową klasa 3 wg. PN EN 12207, klasa E750 wg. PN EN 12208, odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg. PN EN 12210, Szyby dwukomorowe, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana w klasie P4A. W celu minimalizacji strat ciepła poprzez krawędzie zestawów szklanych należy stosować do zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe wytłaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg. PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. Do połączenia wykorzystać sztywne przekładki komorowe zbrojone włóknem szklanym. Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i poprzeczek wynosi max 75mm. Profile dodatkowo izolowane wkładami wewnątrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili przyszybowych min. 22mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. Klamki drzwiowe i rozetki wykonane ze stali nierdzewnej. Kolor zestawu wg wzornika NCS-S 7502 B	Klasa antywamaniowości RC2. Konstrukcje drzwiowe zewnętrzne z izolowanych termicznie profili o parametrach współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji wg PN EN 10077-2 U≤1,5 W/m2K, kategorie szczelności dla drzwi na infiltrację i szczelność na wodę opadową klasa 3 wg. PN EN 12207, klasa E750 wg. PN EN 12208, odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg. PN EN 12210, Szyby dwukomorowe, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana w klasie P4A. W celu minimalizacji strat ciepła poprzez krawędzie zestawów szklanych należy stosować do zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe wytłaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg. PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. Do połączenia wykorzystać sztywne przekładki komorowe zbrojone włóknem szklanym. Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i poprzeczek wynosi max 75mm. Profile dodatkowo izolowane wkładami wewnątrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili przyszybowych min. 22mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. Klamki drzwiowe i rozetki wykonane ze stali nierdzewnej. Kolor zestawu wg wzornika NCS-S 7502 B	Klasa antywamaniowości RC2. Konstrukcje drzwiowe zewnętrzne z izolowanych termicznie profili o parametrach współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji wg PN EN 10077-2 U≤1,5 W/m2K, kategorie szczelności dla drzwi na infiltrację i szczelność na wodę opadową klasa 3 wg. PN EN 12207, klasa E750 wg. PN EN 12208, odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg. PN EN 12210, Szyby dwukomorowe, szyba zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna laminowana w klasie P4A. W celu minimalizacji strat ciepła poprzez krawędzie zestawów szklanych należy stosować do zespolenia ramki tworzywowe. Profile aluminiowe wytłaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg. PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. Do połączenia wykorzystać sztywne przekładki komorowe zbrojone włóknem szklanym. Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i poprzeczek wynosi max 75mm. Profile dodatkowo izolowane wkładami wewnątrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili przyszybowych min. 22mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych. Klamki drzwiowe i rozetki wykonane ze stali nierdzewnej. Kolor zestawu wg wzornika NCS-S 7502 B
UWAGI							drzwi z klatek nr K1 i K6 należy wyposażyć w siłowniki END

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
LOKALIZACJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Rypinek
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Migdałek	193/PW/93 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0393	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Wanda Zierke	WP-OIA/OKK/UpB/13/2010 w specjalności architektonicznej nr izby WP-0785	

TREŚĆ RYS.	SKALA
BUDYNEK A - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	

DATA	MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA A	NR REWIZJI 01	NR RYSUNKU	A.A.14

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.