



- U W A G A !
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i stałoprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
 3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub r o d o w a ż n e .
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
 5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką b u d o w l a n ą .
 6. Podłączenie skroplin do pionu kanalizacyjnego poprzez syfon.

LEGENDA:

	Zasilanie/powrót instalacji c.o. i c.f., prowadzona w posadzce DN<32,
	rura tworzywowa wielowarstwowa typu PEX-a lub równoważny
	Zasilenie/powrót instalacji c.f. system rur ze stali nierostowej 10308(E235) wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych galwanicznie od zewnątrz
	Nr pom. Temperatura Śtraża ciepła
	Pion centralnego ogrzewania

	nastawa zaworu termostaticznego
	VKU 22-600 typ grzejnika/wysokość (mm)
	4,00 długość grzejnika (mm)
	Grzejnik płytowy z podejściem dolnym, zaworem termostaticznym- VKU lub o równoważnych parametrach, z głowicą zamontowaną na gątacze zasilającej

	przewody sterujące
	pracownia projektowa FORMA_T Katarzyna i Marcin Piotrowscy ul. Długa 22/25 60-005 Murowana Gostyna biuro: ul.Sporna 15 61-709 Poznań 0/502524825 marcin@formatachitektki.pl

OBIEKT	Budowa krytej strzelnicy w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie
--------	---

ADRES:	64-100 Leszno; ul. 17-go Stycznia 8 dz. nr ewid. 60/1; 61/1; 63/2; 69/6; 69/7; 69/8; 69/9.
--------	--

INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
----------	--

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04
-------------	--

OPRACOWAŁ	inż. Mateusz Welenc
-----------	---------------------

SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zbigniew Zadrozny upr. nr WKP/0298/PWOS/07
-----------	---

BRANŻA	SANITARNA
--------	------------------

TYTUŁ	Rzut parteru- rzut instalacji CO, CT i OP
-------	--

SKALA	STADIUM	RYSUNEK IS05
1:100	PW	
DATA	ARKUSZ	
11.2017	297x610	