

LEGENDA:

- Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm
- Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm (uziom otokowy)
- ZKp-1 Złącze kontrolno-pomiarowe montowane w elewacji budynku w puszkach PZO
- Połączenia drutu na dachu wykonać jako skręcane za pomocą złączy krzyżowych
- Połączenia bednarek wykonać jako spawane i zabezpieczone antykorozyjnie
- Maszt odgromowy (przegubowy) z podstawą betonową o wysokości podanej na rysunku

h=4m
h=2m

UWAGA:

- Uziom otokowy budynku wykonać bednarką FeZn 30x4mm umieszczoną w odl. 1m od budynku. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz <30[ohm],
- Złącza kontrolno-pomiarowe (Zkp) instalować w elewacji budynku w puszkach odgromowych PZO
- Połączenia bednarek wykonywać jako spawane i zabezpieczone antykorozyjnie.
- Zwody poziome na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym o średnicy fi 8mm. Zwody poziome na dachu mocować na uchwytach odgromowych klejonych na papie.
- Przewody odprowadzające w postaci drutu FeZn fi8mm do połączenia zwodów poziomych na dachu z uziomem otokowym instalować w rurce ostonowej certyfikowanej niepalnej pod dociepleniem ściany budynku.
- Przewody uziemiające wykonać bednarką FeZn 25x4mm
- Ochrona odgromowa należy również objąć wszystkie elementy wystające ponad dach.
- Połączenia zwodów poziomych na dachu budynku wykonać za pomocą złącz krzyżowych oraz rynnowych.
- Klasa ochrony LPS - II.

Pracownia Projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul.Sporna 15 51-709 Poznań
0/502524825
marcin@formatarchitekci.pl

OBIEKT

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY ORAZ BUDOWA KRYTEJ STRZELNICY W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W LESZNIE

ADRES: UL.17 STYCZNIA 8, 64-100 LESZNO
dz. 60/1, 61/1, 63/2, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9,
ark. 90, obr. LESZNO

INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

PROJEKTANT	mgr inż. Marek Pietrzak upr. nr WKP/0124/OWOE/06 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Kuraczyński - Sanitytycz upr. nr WKP/0131/POOE/06 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	

BRANZA
INSTALACJE ODGROMOWE

TYTUŁ
STRZELNICA
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	E07
DATA	ARKUSZ	
11.2017		